

Strukturdaten nach § 27 GasNEV für 2023

1. Länge des Gasleitungsnetzes jeweils getrennt für Niederdruck-, Mitteldruck- und Hochdrucksystem zum 31. Dezember des Jahres 2023

Druckstufe		Länge in km
HD	(> 1,0 bar)	3,8
MD	(> 0,1 bar bis 1,0 bar)	54,0
ND	(≤ 0,1 bar)	68,0

2. Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen

Leitungsdurchmesserklasse	Länge in km
E (DN 200 mm ≤ x < 350 mm)	2,3
F (DN 100 mm ≤ x < 200 mm)	1,4

3. Die im Jahr 2023 durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit betrug : 139.091.144 kWh

4. Anzahl der Ausspeisepunkte jeweils für alle Druckstufen

Druckstufe		Anzahl Ausspeisepunkte
HD	(> 1,0 bar)	0
MD	(> 0,1 bar bis 1,0 bar)	5
ND	(≤ 0,1 bar)	2468

5. Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen: 50.596 kWh/h
Zeitpunkt: 07.02.2023 7:00 Uhr