

## Einmal im Jahr...

...sollte eine so genannte Hausschau durchgeführt werden. Diese erfordert keine besonderen technischen Fertigkeiten oder Kenntnisse, ist aber wichtig für die sichere und zuverlässige Versorgung mit Erdgas.

In diesem Flyer haben wir für Sie Ihren ganz persönlichen Jahrescheck aufgelistet.

**Beantworten Sie dazu einfach die Fragen im Innenteil.** Natürlich können Sie die Hausschau auch von einem Fachbetrieb durchführen lassen. Um im Schadensfall einen Nachweis für Ihre Versicherung zu haben, dokumentieren Sie Ihren Check bitte schriftlich. Der Fragebogen kann Ihnen dabei helfen.

**Beachten Sie:** Neben der jährlichen Hausschau fordern die technischen Regeln der Gasinstallation auch eine Überprüfung Ihrer Gasanlage durch eine zertifizierte Fachfirma alle 12 Jahre!



# Mit Energie für Ihre Sicherheit.

## Erdgas-Jahrescheck



### Kundenservice

Stadtwerke Schwarzenberg GmbH  
Straße der Einheit 42  
08340 Schwarzenberg

Telefon: 03774 1520-200  
Fax: 03774 1520-700

#### Öffnungszeiten:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Montag                           | 7 – 15 Uhr  |
| Dienstag                         | 9 – 18 Uhr  |
| Mittwoch                         | geschlossen |
| Donnerstag                       | 9 – 18 Uhr  |
| Freitag                          | 9 – 13 Uhr  |
| jeden ersten Samstag<br>im Monat | 10 – 12 Uhr |

kundenservice@stadtwerke-schwarzenberg.de  
[www.stadtwerke-schwarzenberg.de](http://www.stadtwerke-schwarzenberg.de)

## Fragen zu Ihrem Gasanschluss und das Melden von Störungen

Sie haben Fragen zu Ihrer Gasanlage oder wünschen eine individuelle Beratung? Wollen Sie eine Störung melden? Unter folgenden Rufnummern können Sie uns erreichen:

**Kundenservice: 03774/1520-200**  
**Störrufnummer: 03774/62109**

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.swszb-netze.de/gas-fernwaermenetz/>.

## Erdgas – eine sichere Sache

Die Stadtwerke Schwarzenberg versorgen Sie stets sicher und zuverlässig mit Erdgas. Die Verantwortung für die Sicherheit Ihrer Gasanlage liegt hinter der Hauptabsperreinrichtung jedoch bei Ihnen.

Um Sie beim richtigen und sicheren Umgang zu unterstützen, haben wir in diesem Flyer alle wichtigen Informationen für Sie zusammengestellt. Nehmen Sie sich jedes Jahr kurz Zeit, um Ihre Anlage zu überprüfen.

Die **4 goldenen Regeln** für den sicheren Umgang mit Erdgas

1. Bei Störungen oder Schäden an Erdgasgeräten oder -leitungen sollten Sie sich immer an einen Fachmann wenden.
2. Lassen Sie Ihre Gasgeräte regelmäßig von einem Fachmann prüfen.
3. Führen Sie jedes Jahr eine Hausschau durch und dokumentieren Sie diese schriftlich.
4. Lassen Sie alle 12 Jahre Ihre Gasanlage durch ein qualifiziertes Fachunternehmen prüfen.



## Ihre 5-Jahres-Checkliste

|   | 1. Jahr   | 2. Jahr   | 3. Jahr   | 4. Jahr   | 5. Jahr   |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sind Absperreinrichtungen und Gaszähler frei zugänglich?  | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Sind Gasleitungen in einwandfreien Zustand (besonders in Wand- und Deckendurchführungen und feuchten, unbelüfteten Räumen)? | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Sind alle Gasleitungen gut befestigt und werden durch nichts belastet?  | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Sind Lüftungsöffnungen an Verkleidungen vorhanden?  | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Sind alle Verbrennungsluftöffnungen in den Geräteaufstellräumen offen?  | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Ist eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr bei Abdichtung bzw. Neueinbau von Fenstern und Türen sichergestellt?           | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Wurde bei der Installation neuer Abluftdunstabzugshauben oder Abluftwäschetrockner mit dem Fachmann gesprochen?             | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Ist die Schlauchleitung von der Gassteckdose ohne Knick und ist diese weit genug von Flammen und Hitze entfernt?            | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Falls die Flamme am Gasgerät sichtbar ist, brennt sie durchgehend blau?   | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Arbeiten Ihre Gasgeräte ohne auffällige Geräusche, Rußspuren und Geruch?  | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Geprüft/ Datum/ Unterschrift:   |           |           |           |           |           |

**Haben Sie alles mit Ja beantwortet?**

Ausgezeichnet, Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung.

**Haben Sie irgendeine Frage mit Nein beantwortet?**

Bitte sprechen Sie Ihrer eigenen Sicherheit wegen umgehend mit einem Fachmann.